



221001060448

检 验 报 告

Test Report

No: A07032612301022

产 品 名 称 蒸压加气混凝土砌块(砂加气)

受 检 单 位 江苏启皓新材料有限公司

生 产 单 位 江苏启皓新材料有限公司

委 托 单 位 江苏启皓新材料有限公司

检 验 类 别 型式检验



南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址: 南京市江宁区上坊工业园区临麒路118号

电话: 025-84620234

检验检测专用章

3301061192983

邮编: 210016

传真: 025-84620231

2023年02月07日

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

检验报告

No: A07032612301022

共 2 页 第 1 页

产品名称	蒸压加气混凝土砌块(砂加气)		规格型号	600mm×200mm×100mm (I型)	
生产日期 /批号	——		产品等级	A5.0 B05	
受检单位名称	江苏启皓新材料 有限公司	地址	宿迁市沭阳县瑞声大道西侧、赐富路 南侧		
		邮编	——	联系电话	19905248888
生产单位名称	江苏启皓新材料 有限公司	地址	宿迁市沭阳县瑞声大道西侧、赐富路 南侧		
		邮编	——	联系电话	19905248888
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司		样品编号	2301022	
抽样日期	2023-01-02	抽样人员	袁家和 许成龙	抽样地点	企业 成品堆场
样品数量	80 块	抽样基数	5 万块	样品到达 日期	2023-01-02
委托单 编号	2301022	样品状态	可检	检查封样 人员	袁家和 许成龙
抽样方法	随机抽样	抽样计划	<input checked="" type="checkbox"/> 单次抽样 <input type="checkbox"/> 两次抽样		
检测和 判定依据	GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》				
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）				
检测日期	2023 年 01 月 02 日~2023 年 01 月 19 日				
检测结论	<p>样品经检验，符合 GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》标准中 A5.0 B05 级的技术要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2023 年 02 月 07 日</p>				
备注	<p style="text-align: right;">检验检测专用章 3201061192983</p>				



批准: [Signature]

审核: [Signature]

主检: [Signature]

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

检验报告

No: A07032612301022

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果	单项评定
1	尺寸偏差	块	不符合试件数 ≤ 5	0	合格
2	外观质量			0	
3	抗压强度级别	MPa	平均值 ≥ 5.0	5.3	合格 A5.0
		MPa	单组最小值 ≥ 4.2	5.1	
4	干密度	kg/m ³	≤ 550	522	合格 B05级
5	干燥收缩值 (快速法)	(mm/m)	≤ 0.50	0.46	合格
6	抗冻性	%	冻后质量平均值损失 ≤ 5.0	1.8	合格
		%	冻后强度平均值损失 ≤ 20	10	合格
7	导热系数(干态)	W/(m·K)	≤ 0.14	0.13	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	低温养护箱	RSL-420	AX014	室温-40℃
2	抗折抗压试验机	NYL-300	AL003	0~300kN
3	电热鼓风干燥箱	FX101-3	AX009	250℃
4	智能化导热系数测定仪	CD-DR3030A	AB001	0.01~1 W/(m·K)
5	游标卡尺	200mmLCD	AC002	0~200mm
6	电子天平	MP2000E	AT001	0~2000g

检验环境条件
温度 23℃；湿度 52%