



171012050232



检测报告

Testing Report

No. 23010618

产品名称
PRODUCT NAME

锚栓

工程名称
PROJECT NAME

/

委托单位
CLIENT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

生产单位
PRODUCING UNIT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司
Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2331064

江苏建科鉴定咨询有限公司



检测报告

No. 23010618

签发日期: 2023年05月06日

委托单位	江苏巨功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路88号	联系电话	0511-87779889
生产单位	江苏巨功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路88号	联系电话	13913805696
样品名称	锚栓		
规格型号	φ8×102 (mm)	样品编号	MS23-00017
注册商标	巨功广兴	样品数量	100套
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	100套	抽样日期	2023.02.20
抽样基数	5000套	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区前庄路298号
委托日期	2023.02.22	检测日期	2023.04.11
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《CG 石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》 Q/320121 CENGO002-2022		
检测结论	该样品经检测, 所检项目符合《CG 石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/320121 CENGO002-2022 中锚栓的技术要求。		

批准: 王善水

审核: 赵凯

检测: 王善水



检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目	检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	单个锚栓抗拉承载力标准值 (C25 及以上混凝土)	JG/T 366-2012	kN	≥ 0.80	0.94	合格
说明	/					

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	铆钉拉拔仪	ZP-MD6S	JK19021	2023-10-06

本页以下空白

有限公司