



171012050232



# 检测报告

## Testing Report

No. 23010864

产品名称

PRODUCT NAME

界面砂浆

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

江苏丽泽节能科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏丽泽节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.

检验检测专用章

委托编号：2331121

江苏建科鉴定咨询有限公司



# 检测报告

No. 23010864

签发日期：2023年06月14日

委托单位	江苏丽泽节能科技有限公司		
单位地址	南京溧水经济开发区秀山西路17号	联系电话	13951784879
生产单位	江苏丽泽节能科技有限公司		
单位地址	南京溧水经济开发区秀山西路17号	联系电话	13951784879
样品名称	界面砂浆		
规格型号	/	样品编号	JM23-00026
注册商标	/	样品数量	100kg
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	100kg	抽样日期	2023.04.17
抽样基数	1t	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区前庄路298号
委托日期	2023.04.18	检测日期	2023.05.04-2023.05.27
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《LZ 石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》 Q/320124 JSLZ 001-2022		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《LZ 石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/320124 JSLZ 001-2022 中界面砂浆的技术要求。		

批准：

审核：

检测：



## 检测结果汇总

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	原强度	MPa	$\geq 0.70$	0.87	合格
	耐水		$\geq 0.50$	0.74	
	耐冻融		$\geq 0.50$	0.75	

说明 1、料水配比和稠度：（界面砂浆：水=1:0.25，稠度 64mm）。

## 检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	检定有效期
1	电子天平	JCS	JK19210	2024-02-19
2	微机控制电子万能试验机	WDW-20	JK19199	2023-12-15
3	恒温水浴	4孔	JK19087	2024-01-12
4	低温试验箱	DW-25	JK19162	2024-03-16

本页以下空白