



211001062192

检 验 报 告

Test Report

No: J00321412301046-5

产 品 名 称 界面处理剂

受 检 单 位 江苏白云保温节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏白云保温节能科技有限公司

委 托 单 位 江苏白云保温节能科技有限公司

检 验 种 类 型式检验



盐城市天恒建设工程有限公司

地址: 盐城市亭湖区新洋经济开发区新业路 20 号

电话: 0515-85502725

邮编: 224002

传真: 0515-87708616

2023 年 06 月 16 日


检 验 报 告

报告编号: J00321412301046-5

共 2 页第 1 页

产品名称	界面处理剂	规格型号	——		
生产日期 /批号	——	商 标	哈波特		
受检单位 名 称	江苏白云保温节	地 址	南京市江宁区江宁街道陆郎后城		
	能科技有限公司	邮 编	211163	联系电话	15850746888
生产单位 名 称	江苏白云保温节	地 址	南京市江宁区江宁街道陆郎后城		
	能科技有限公司	邮 编	211163	联系电话	15850746888
抽样单位	盐城市天恒建设工程质量检测有限公司		样品编号	TH21412301046-5	
抽样日期	2023-03-29	抽样人员	赵静 刘正杰	抽样地点	企业仓库
样品数量	100kg	抽样基数	15t	样品到达 日 期	2023-04-05
抽样单 编 号	WT2301046	样品状态	可检	检查封样 人 员	赵静 刘正杰
抽样方法	随机抽样	抽样计划	<input type="checkbox"/> 单次抽样 <input type="checkbox"/> 两次抽样		
检测和 判定依据	GB/T 30595-2014 《挤塑聚苯板 (XPS) 薄抹灰外墙外保温系统材料》				
检测项目	全项检测 (详见本报告第二页)				
检测日期	2023 年 04 月 06 日 ~ 2023 年 04 月 30 日				
检测结论	<p style="text-align: center;">样品经检验, 所检项目符合 GB/T 30595-2014 《挤塑聚苯板 (XPS) 薄抹灰外墙外保温系统材料》标准中界面处理剂的技术要求。</p>				
备 注	签发日期: 2023 年 06 月 16 日				

批准:



审核:




主检: 

检 验 报 告

报告编号: J00321412301046-5

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果	单项评定
1	容器中状态	/	色泽均匀, 无杂质, 无沉淀, 不分层	乳白色, 均匀流体, 无杂质, 无沉淀, 不分层	合格
2	冻融稳定性 (3次)	/	无异常	无异常	合格
3	储存稳定性	/	无硬块, 无絮凝, 无明显分层和结皮	无硬块, 无絮凝, 无明显分层和结皮	合格
4	不挥发物含量	%	用于不带表皮的毛面板 ≥ 18	22	合格
5	最低成膜温度	$^{\circ}\text{C}$	≤ 0	0	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	电热恒温干燥箱	101-1	THTC-240395	室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$
2	低温试验箱	DX-200-40	THFS-100172	室温 $\sim -50^{\circ}\text{C}$

检验环境条件
温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$; 湿度 $50 \pm 5\%$