



171001060584



检 验 报 告

Test Report

No: JQ-PD0439-XT230804-7

产 品 名 称 锚栓

受 检 单 位 江苏巴夫利节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏巴夫利节能科技有限公司

委 托 单 位 江苏巴夫利节能科技有限公司

检 验 类 别 委托抽检

检 验 种 类 型式检验

江苏南房金墙工程检测有限公司

JiangSu NanFang JinQiang Engineering Testing CO.,LTD

邮 编: 211100 电 话: 025-84194336 传 真: 025-84198071

2023年11月02日



江苏南房金墙工程检测有限公司

检验报告

No: JQ-PD0439-XT230804-7

共 2 页 第 1 页

产品名称	锚栓	规格型号	Φ10mm×140mm		
生产日期/批号	——	商 标	——		
受检单位名称	江苏巴夫利节能科技有限公司	地 址	江苏省徐州市睢宁县双沟镇空港经济开发区金山路8号		
		邮 编	221200	联系电话	——
生产单位名称	江苏巴夫利节能科技有限公司	地 址	江苏省徐州市睢宁县双沟镇空港经济开发区金山路8号		
		邮 编	221200	联系电话	——
抽样单位	江苏南房金墙工程检测有限公司		样品编号	XT230804-7	
抽样日期	2023-09-05	抽样人员	周圣铖 蔡波	抽样地点	企业仓库
样品数量	80套	抽样基数	5万套	样品到达日期	2023-09-06
抽样单编号	2000073	样品状态	可检	检查封样人员	周圣铖 蔡波
检测地址	南京市江宁区滨江开发区天成路37号				
检测和判定依据	Q/320204 BFL 001-2021 《BFL 舒惠特复合板外墙外保温系统应用技术规程》				
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）				
检测日期	2023年09月06日~2023年09月20日				
检测结论	<p style="text-align: center;">样品经检验，所检项目符合 Q/320204 BFL 001-2021 《BFL 舒惠特复合板外墙外保温系统应用技术规程》标准中锚栓的技术要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2023年11月02日</p>				
备 注	——				



批准:

审核:

主检: 王爱林

江苏南房金墙工程检测有限公司

检验报告

No: JQ-PD0439-XT230804-7

共 2 页

第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果	单项评定
1	抗拉承载力标准值	kN	≥ 0.60 (A类基层墙体)	0.82	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	锚固件拉拔力检测仪	SZLY-10B	WJ002	0~10kN
2	游标卡尺	G42179	ZY002	200mm

检验环境条件
温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；湿度 $50 \pm 5\%$