



211001062192

检 验 报 告

Test Report

No: J00321412301011-7

产 品 名 称 锚栓



受 检 单 位 安徽岩棉建材科技有限公司

生 产 单 位 安徽岩棉建材科技有限公司

委 托 单 位 安徽岩棉建材科技有限公司

检 验 种 类 型式检验

盐 城 市 天 恒 建 设 工 程 质 量 检 测 有 限 公 司

地址: 盐城市亭湖区新洋经济开发区新业路 20 号

电话: 0515-85502725

邮编: 224002

传真: 0515-87708616

2023 年 02 月 13 日

检 验 报 告

报告编号: J00321412301011-7

共 2 页第 1 页

产品名称	锚 栓		规格型号	Φ 10mm × 140mm		
生产日期 / 批号	—		商 标	—		
受检单位名称	安徽岩棉建材科	地 址	安徽省天长市秦栏镇开发区正隆路 11 号			
	技有限公司	邮 编	239341	联系电话	15156898028	
生产单位名称	安徽岩棉建材科	地 址	安徽省天长市秦栏镇开发区正隆路 11 号			
	技有限公司	邮 编	239341	联系电话	15156898028	
抽样单位	盐城市天恒建设工程质量检测有限公司		样品编号	TH21412301011-7		
抽样日期	2022-11-18	抽样人员	赵静 刘正杰	抽样地点	企业仓库	
样品数量	80 套	抽样基数	5 万套	样品到达日期	2022-11-24	
抽样单编号	WT2301011	样品状态	可检	检查封样人员	赵静 刘正杰	
检测依据	JGJ/T 480-2019 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术规范》					
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）					
检测日期	2022 年 11 月 24 日 ~ 2022 年 12 月 02 日					
检测结论	<p style="text-align: center;">样品经检验，所检项目符合 JGJ/T 480-2019 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术规范》标准中岩棉板外保温系统用锚栓的技术要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023 年 02 月 13 日</p>					
备 注	—					



批 准:

[Handwritten Signature]

审 核:

[Handwritten Signature]

主 检:

[Handwritten Signature]



检验报告

报告编号: J00321412301011-7

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果	单项评定
1	抗拉承载力标准值 (C25 混凝土基层墙体)	kN	≥ 1.20	1.24	合格
2	锚盘抗拔力标准值	kN	≥ 1.20	1.22	合格
3	锚盘直径	mm	≥ 60	66	合格
4	膨胀套管直径	mm	≥ 8	10	合格
5	锚盘刚度	kN/mm	≥ 0.50	0.54	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	隔热材料粘结强度检测仪	HCJM-5C	THXC-140257	0~6.000kN
2	电子数显卡尺	---	THJN180323	0~200mm

检验环境条件

温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$; 湿度 $50 \pm 5\%$

