



211001062192

检 验 报 告

Test Report

No: J00321412301022-6



产 品 名 称 _____

受 检 单 位 _____ 安徽岩棉建材科技有限公司

生 产 单 位 _____ 安徽岩棉建材科技有限公司

委 托 单 位 _____ 安徽岩棉建材科技有限公司

检 验 种 类 _____ 型式检验

盐 城 市 天 恒 建 设 工 程 质 量 检 测 有 限 公 司

地址：盐城市亭湖区新洋经济开发区新业路 20 号

邮编：224002

电话：0515-85502725

传真：0515-87708616


2023 年 03 月 21 日

检 验 报 告


报告编号: J00321412301022-6

共 2 页第 1 页

产品名称	锚 栓		规格型号	Φ 10mm× 140mm	
生产日期 / 批号	—		商 标	—	
受检单位名称	安徽岩棉建材科技有限公司	地 址	安徽省天长市秦栏镇开发区正隆路 11 号		
		邮 编	239341	联系电话	15156898028
生产单位名称	安徽岩棉建材科技有限公司	地 址	安徽省天长市秦栏镇开发区正隆路 11 号		
		邮 编	239341	联系电话	15156898028
抽样单位	盐城市天恒建设工程质量检测有限公司		样品编号	TH21412301022-6	
抽样日期	2023-01-04	抽样人员	陈维宇 殷明	抽样地点	企业仓库
样品数量	80 套	抽样基数	5 万套	样品到达日期	2023-01-06
抽样单编号	WT2301022	样品状态	可检	检查封样人员	陈维宇 殷明
检测依据	JGJ/T 480-2019 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术规范》				
检测项目	全项检测 (详见本报告第二页)				
检测日期	2023 年 01 月 06 日 ~ 2023 年 01 月 28 日				
检测结论	样品经检验, 所检项目符合 JGJ/T 480-2019 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术规范》标准中岩棉条外保温系统用锚栓的技术要求。 签发日期: 2023 年 03 月 21 日				
备 注	—				

批 准: 

审 核: 

主 检: 



检 验 报 告

报告编号: J00321412301022-6

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果	单项评定
1	抗拉承载力标准值 (C25 混凝土基层墙体)	kN	≥ 0.60	0.82	合格
2	锚盘抗拔力标准值	kN	≥ 0.50	0.66	合格
3	锚盘直径	mm	≥ 60	68	合格
4	膨胀套管直径	mm	≥ 8	9	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	隔热材料粘结强度检测仪	HCJM-5C	THXC-140257	0~6.000kN
2	电子数显卡尺	---	THJN180323	0~200mm

检验环境条件
温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$; 湿度 $50 \pm 5\%$

