



231001340850



检验报告

报告编号: (2023) 511097

产品名称 锚栓 (用于岩棉条保温系统)

规格型号 Φ8×152 (mm)

受检单位 安徽汇利涂料科技有限公司

委托单位 安徽汇利涂料科技有限公司

江苏省建工建材质量检测中心有限公司




江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共2页第1页

检验报告

报告编号: (2023) 511097

委托单位	安徽汇利涂料科技有限公司	联系电话	13905213877
通讯地址	安徽省宿州市埇桥经济开发区		
受检单位	安徽汇利涂料科技有限公司	联系电话	13905213877
通讯地址	安徽省宿州市埇桥经济开发区		
生产单位	河北固美特塑料制品有限公司		
检验类别	委托抽检	委托日期	2023.08.22
检验编号	2023511097	样本状态	符合检验要求
产品名称	锚栓 (用于岩棉条保温系统)	样本类别	/
规格型号	$\phi 8 \times 152$ (mm)	样本等级	/
样本数量	60 套	抽样基数	/
出厂批号 /生产日期	/	批量	/
抽样依据	/	商标	/
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2023.08.22
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心 有限公司	抽样人员	胡政、王海侠
地址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	全项检验		
检验说明	/		
检验和 判定依据	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》 JGJ/T480-2019		
检验结论	样本经检验, 符合《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》 JGJ/T480-2019 标准中岩棉条外保温系统用锚栓的规定要求。		
编制	郭翔琦		
审核	胡政		
签发	王海侠		
			
		(检验检测专用章)	
		签发日期: 2023 年 08 月 28 日	

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

检验报告

共 2 页第 2 页

报告编号: (2023) 511097

检验日期: 2023.08.26

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	单项结论
1	抗拉承载力标准值	kN	普通混凝土墙体 (C25)	≥ 0.60	0.91	合格
			实心砌体墙体 (MU15)	≥ 0.50	0.82	合格
			多孔砖砌体墙体 (MU15)	≥ 0.40	0.58	合格
			混凝土空心砌块墙体 (MU10)	≥ 0.30	0.52	合格
			蒸压加气混凝土砌块墙体 (A5.0)	≥ 0.30	0.62	合格
2	锚盘抗拔力标准值	kN	≥ 0.50		0.91	合格
3	锚盘直径	mm	≥ 60		60	合格
4	膨胀套管直径	mm			8	合格

