



221001060448



检 验 报 告

Test Report

No: A07021642405030-6

产 品 名 称 锚固件

受 检 单 位 山东国创节能科技股份有限公司

生 产 单 位 山东国创节能科技股份有限公司

委 托 单 位 山东国创节能科技股份有限公司

检 验 类 别 委托抽检



南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址: 南京市江宁区上坊工业园区临麒路 118 号
电话: 025-84620234

邮编: 210016
传真: 025-84620231

检 验 报 告

报告编号: A07021642405030-6

共 2 页第 1 页

产品名称	锚固件		规格型号	Φ8mm×140mm	
生产日期 /批号	_____		商 标	_____	
受检单位 名 称	山东国创节能科技股 份有限公司	地 址	山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号		
		邮 编	262400	联系电话	18053629631
生产单位 名 称	山东国创节能科技股 份有限公司	地 址	山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号		
		邮 编	262400	联系电话	18053629631
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司			样品编号	2405030-6
抽样日期	2024-05-17	抽样人员	时维维 许成龙	抽样地点	企业仓库
样品数量	80 套	抽样基数	50000 套	样品到达 日 期	2024-05-20
抽样单 编号	XS2405030	样品状态	可检	检查封样 人 员	时维维 许成龙
抽样方法	随机抽样	抽样计划	☒ 单次抽样 ☐ 两次抽样		
检测和 判定依据	JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》				
检测项目	锚栓抗拉承载力标准值、圆盘抗拔力标准值				
检测日期	2024 年 05 月 21 日~2024 年 05 月 22 日				
检测结论	样品经检验, 所检项目符合 JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》标准 中锚栓的技术要求。 签发日期: 2024 年 08 月 13 日				
备 注	_____				

批 准: 

审 核: 

主 检: 

检 验 报 告

报告编号: A07021642405030-6

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果	单项 评定
1	锚栓抗拉承载力 标准值	kN	A 类基层墙体 ≥ 0.60	0.80	合格
			B 类基层墙体 ≥ 0.50	0.67	合格
			C 类基层墙体 ≥ 0.40	0.56	合格
			D 类基层墙体 ≥ 0.30	0.37	合格
			E 类基层墙体 ≥ 0.30	0.36	合格
2	圆盘抗拔力 标准值	kN	≥ 0.50	0.81	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	一体式粘结强度检测仪	HC-6000C	AL025	0~10kN
2	游标卡尺	300	AC002	0~300mm
3	电子万能试验机	WDW-20M	AL023	0~20kN
检验环境条件 温度 23℃；湿度 50%				