



221001060448



检 验 报 告

Test Report

No: A07021642405031-5

产 品 名 称 界面砂浆

受 检 单 位 江苏白云保温节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏白云保温节能科技有限公司

委 托 单 位 江苏白云保温节能科技有限公司

检 验 种 类 型式检验



南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址: 南京市江宁区上坊工业园区临麒路 118 号

电话: 025-84620234

邮编: 210016

传真: 025-84620231


检 验 报 告

报告编号: A07021642405031-5


共 2 页第 1 页

产品名称	界面砂浆		规格型号	25kg/袋	
生产日期 /批号	——		商 标	哈波特	
受检单位 名 称	江苏白云保温节能科技有限公司	地 址	南京市江宁区江宁街道陆郎后城江横路66号		
		邮 编	211163	联系电话	15205167888
生产单位 名 称	江苏白云保温节能科技有限公司	地 址	南京市江宁区江宁街道陆郎后城江横路66号		
		邮 编	211163	联系电话	15205167888
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司			样品编号	2405031-5
抽样日期	2024-05-17	抽样人员	陈梦霞 官晶	抽样地点	企业仓库
样品数量	100kg	抽样基数	15t	样品到达 日 期	2024-05-20
委托单 编号	XS2405031	样品状态	可检	检查封样 人 员	陈梦霞 官晶
抽样方法	随机抽样	抽样计划	☒ 单次抽样 ☐ 两次抽样		
检测和 判定依据	Q/320115JSBY 002-2024《BY 石墨匀质复合保温板外墙外保温系统材料》				
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）				
检测日期	2024年05月21日~2024年06月10日				
检测结论	样品经检验，符合 Q/320115JSBY 002-2024《BY 石墨匀质复合保温板外墙外保温系统材料》标准中界面砂浆的技术要求。				
备 注	——				

批 准:



审 核:



主 检:





检 验 报 告

报告编号: A07021642405031-5

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求		实测结果	单项 评定
1	拉伸粘结强度	MPa	原强度	≥ 0.70	0.81	合格
			耐水	≥ 0.50	0.72	合格
			耐冻融	≥ 0.50	0.62	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	电子万能试验机	WDW-20M	AL023	0~20kN
2	钢直尺	300	AC007	0~300mm
3	低温冰箱	ZSY-22	AX011	-40℃~室温

检验环境条件
温度 23℃; 湿度 50%