



231001061530

检测报告

Testing Report

No. 24011525

产品名称

PRODUCT NAME

竖向隔声片

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

江苏盈达保温材料有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏盈达保温材料有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.

委托编号：2431228

江苏建科鉴定咨询有限公司



检测报告

No. 24011525

签发日期：2024 年 11 月 28 日

委托单位	江苏盈达保温材料有限公司		
单位地址	江苏省东台市头灶镇工业园区纬四路1号	联系电话	18913692570
生产单位	江苏盈达保温材料有限公司		
单位地址	江苏省东台市头灶镇工业园区纬四路1号	联系电话	18913692570
样品名称	竖向隔声片		
规格型号	1200×70×10 (mm)	样品编号	sx24A-00011
注册商标	三爱嘉	样品数量	10m
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	10m	抽样日期	2024. 09. 18
抽样基数	1000m	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路3号
委托日期	2024. 09. 20	检测日期	2024. 09. 25
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中竖向隔声片的技术要求。		

批 准：

审 核：

检 测：



本报告未贴防伪标记视为无效

第 1 页 共 2 页

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目	检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	厚度	GB/T 6342-1996	mm	≥8.0	10.8	合 格
2	宽度		mm	≥70	71	合 格
说明	/					
检测用主要仪器设备一览表						
序号	名 称		规格型号	编 号	检定有效期	
1	游标卡尺		/	JK19221	2025-07-01	
2	千分尺		W0580	JK19224	2025-07-01	
本页以下空白						