



231001341493

检验检测报告

No. : A01721622400511

样 品 名 称 锚栓

委 托 单 位 扬州市亚太科技发展有限公司

生 产 单 位 扬州市亚太科技发展有限公司

检 验 检 测 类 别 委托抽样检测



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	扬州市亚太科技发展有限公司		
生产单位	扬州市亚太科技发展有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	锚栓	委托编号	2436792
规格型号	M10×162 (mm)	样品编号	242162000476
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-25/
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-07-05	抽样人员	张异、居香舟
抽样数量	50 套	抽样基数	10000 套
到样日期	/	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检验地点	句容科创园 16 号
委托日期	2024-07-05	检验日期	2024-07-09
检测依据	《外墙保温用锚栓》 JG/T 366-2012		
判定依据	《YT 匀质复合保温板外墙外保温系统》 Q/321084YT001-2024		
检测结论	经检测，所检参数符合《YT 匀质复合保温板外墙外保温系统》 Q/321084YT001-2024 中的技术要求。		

检测

孔磊

审核

缪宏伟

签发

许圆东

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司



签发日期: 2024年07月11日

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目	试验基层	检测依据	单位	技术要求	检测结果	单项判定
1	单个锚固件 抗拉承载力 标准值	C25及以上混凝土	JG/T 366-2012	kN	≥0.80	0.89	合 格
		砖砌体			≥0.50	0.58	合 格
		加气混凝土			≥0.30	0.40	合 格

备注 样品由江苏省建筑工程质量检测中心有限公司抽样送检；抽样人：张昇、居香舟。

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	设备名称	规格型号	编号	适用范围	检定有效期
1	电子温湿度计	/	TK30434	/	2025-02-18
2	碳纤维粘结强度 检测仪	HCTJ-10C	FM2415	0-10kN	2025-05-13

本 页 以 下 无 正 文