



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2025) 51099

产品名称 耐碱玻纤网格布

规格型号 160g/m²

生产单位 南京虎牌新型节能建材有限公司

委托单位 南京虎牌新型节能建材有限公司

江苏省建工建材质量检测中心有限公司






江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号：(2025) 51099

委托单位	南京虎牌新型节能建材有限公司	联系电话	13505149426
通讯地址	南京市鼓楼区黄家圩 29 号 107 室		
生产单位	南京虎牌新型节能建材有限公司	联系电话	13505149426
通讯地址	南京市鼓楼区黄家圩 29 号 107 室		
检验类别	委托抽检	委托日期	2025.02.14
检验编号	202551099	样本状态	符合检验要求
产品名称	耐碱玻纤网格布	样本类别	/
规格型号	160g/m²	样本等级	/
样本数量	18 m²	抽样基数	500 m²
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	虎牌
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2025.02.14
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心有限公司	抽样人员	王志磊、王坤芳
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	全项检验		
检验说明	/		
检验和 判定依据	《增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定》GB/T9914.3-2013 《玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T20102-2006 《增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T7689.5-2013 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T480-2019		
检验结论	样本经检验，符合《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T480-2019 标准中玻纤网的规定要求。		
编制  审核  签发   (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 03 月 27 日			

江苏省建工建材质量检测中心有限公司
检 验 报 告

共 2 页第 2 页

报告编号：(2025) 51099

检验日期：2025.02.17-03.25

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	单项结论
1	单位面积质量	g/ m ²	≥160		165	合格
2	耐碱拉伸断裂强力	N/50mm	经	≥1000	1074	合格
			纬		1161	
3	耐碱断裂强力保留率	%	经	≥50	55	合格
			纬		56	
4	断裂伸长率	%	经	≤5.0	4.5	合格
			纬		4.3	

