



231001061530



扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010245



产品名称

PRODUCT NAME

耐碱玻璃纤维网格布

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

江苏盈达保温材料有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏盈达保温材料有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司
Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2531012

江苏建科鉴定咨询有限公司


检验检测专用章


检测报告


No. 25010245

签发日期: 2025 年 03 月 17 日

委托单位	江苏盈达保温材料有限公司		
单位地址	江苏省东台市头灶镇工业园区 纬四路 1 号	联系电话	18913692570
生产单位	江苏盈达保温材料有限公司		
单位地址	江苏省东台市头灶镇工业园区 纬四路 1 号	联系电话	18913692570
样品名称	耐碱玻璃纤维网格布		
规格型号	160g/m ²	样品编号	wg25A-00001
注册商标	三爱嘉	样品数量	20m ²
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	20m ²	抽样日期	2025. 01. 07
抽样基数	1000m ²	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路 3 号
委托日期	2025. 01. 08	检测日期	2025. 01. 21-2025. 02. 25
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《YD 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》 Q/320981 YD001-2023		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《YD 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/320981 YD001-2023 中耐碱玻璃纤维网格布的技术要求。		

批 准: 

审 核: 

检 测: 

检 测 结 果 汇 总							
序号	检测项目	检测方法	单位	技术要求		检测结果	单项 评定
1	单位面积质量	GB/T 9914.3-2013	g/m ²	≥160		169.0	合 格
2	拉伸断裂强力	GB/T 7689.5-2013	N/50mm	经向	≥1200	1315	合 格
				纬向		1349	
3	断裂伸长率		%	经向	≤4.0	3.6	合 格
				纬向		3.1	
4	拉伸断裂强力保 留率	GB/T 20102-2006	%	经向	≥75	86	合 格
				纬向		88	
说明	/						
检测用主要仪器设备一览表							
序号	名 称		规格型号	编 号		检定有效期	
1	微机控制电子万能试验机		WDW-20	JK19199		2025-08-21	
2	电子天平		FA2004	JK15332		2025-07-04	
3	耐碱网格恒温水浴		DW-60	JK20564		2025-07-01	