



231001061530



扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010544



产品名称

PRODUCT NAME

锚栓

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2531066

江苏建科鉴定咨询有限公司



检测报告

No. 25010544

签发日期: 2025 年 05 月 21 日

委托单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路 88 号	联系电话	0511-87779889
生产单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路 88 号	联系电话	13913805696
样品名称	锚栓		
规格型号	$\phi 8 \times 102$ (mm)	样品编号	ms25A-00019
注册商标	臣功广兴	样品数量	100 套
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	100 套	抽样日期	2025.03.18
抽样基数	5000 套	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路 3 号
委托日期	2025.03.19	检测日期	2025.04.22-2025.04.24
检测及判定依据	《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016 中锚栓的技术要求。		

批准:

审核:

检测:

委托编号: 2531066

江苏建科鉴定咨询有限公司

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	锚栓抗拉 承载力标 准值	普通混凝土	kN	≥ 0.60	0.74	合 格
		实心砌体		≥ 0.50	0.62	合 格
		多孔砖砌体		≥ 0.40	0.50	合 格
		空心砌块		≥ 0.30	0.39	合 格
		蒸压加气混凝土		≥ 0.30	0.34	合 格

说明 /

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	铆钉拉拔仪	ZP-MD6S	JK19021	2025-10-17

本页以下空白

