



231001061530




扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010697



产品名称

PRODUCT NAME

CG 浮筑楼板保温隔声板

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司
Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号：2531066

江苏建科鉴定咨询有限公司



检测报告

No. 25010697

签发日期：2025 年 06 月 10 日

委托单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路88号	联系电话	0511-87779889
生产单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路88号	联系电话	13913805696
样品名称	CG 浮筑楼板保温隔声板		
规格型号	1200×600×20 (mm) II 型 (带覆膜)	样品编号	ps25A-00037
注册商标	臣功广兴	样品数量	14 块
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	14 块	抽样日期	2025. 03. 18
抽样基数	500m ³	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路3号
委托日期	2025. 03. 19	检测日期	2025. 04. 01-2025. 05. 28
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中单一发泡材料（II 型石墨 EPS）的技术要求。		

批准：

审核：

检测：

检测结果汇总

序号	检测项目				检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	尺寸允许 偏差	长度		GB/T 6342-1996	mm	±3	+2	合格	
		宽度				±2	-1		
		厚度				+2.0, 0.0	+0.9		
		对角线差				≤4	2		
2	表观密度			GB/T 6343-2009	kg/m³	18~22	20.7	合格	
3	导热系数 (25℃)			GB/T 10294-2008	W/(m·K)	≤0.035	0.0338	合格	
4	体积吸水率			GB/T 8810-2005	%	≤8	4.94	合格	
5	压缩强度			GB/T 8813-2020	kPa	≥18	49.5	合格	
6	压缩弹性模量				MPa	≤0.5	0.479	合格	
7	压缩形变 (23℃, 4kPa, 24h)			GB/T 15048-1994	%	≤5.0	1.50	合格	
8	压缩蠕变 (23℃, 4kPa, 168h)				%	≤5.0	0.88	合格	
9	游离甲醛			GB 50325-2020	mg/m²·h	≤0.050	0.028	合格	
10*	VOC				mg/m²·h	≤0.500	0.123	合格	
11*	六溴环十二烷含量			GB/T 29785-2013	/	不得检出	未检出	合格	
12*	烟气毒性			GB/T 20285-2006	/	不低于 t1 级	符合 t1 (ZA3) 级	合格	
13	燃 烧 性 能	燃烧性能等级			GB 8624-2012	/	不低于 B ₁ 级	B ₁ (C) 级	合格
		受火面: 石墨 EPS 面	临界热辐射通量 CHF			kW/m²	≥4.5	6.3	合格
			20s 内焰	边缘点火					
			尖高度 F _s	表面点火		mm	≤150	<150	合格
								<150	
		受火面: 无纺布 面	临界热辐射通量 CHF			kW/m²	≥4.5	6.0	合格
			20s 内焰	边缘点火					
			尖高度 F _s	表面点火		<150			
1、燃烧性能试验结果仅说明材料的试样在本试验特定条件下的性能，不能将其作为评价该材料在实际使用中潜在火灾危险的唯一依据。 2、10*、11*、12*分包给江苏省建筑工程质量检测中心有限公司，计量证书编号：231001341493， 10*、11*报告编号：A01730852500077， 12*报告编号：A01790022501064。									

检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	检定有效期
1	电子天平	JCS	JK19210	2025-07-04
2	导热系数测定仪	CD-DR3030	JK19196	2025-07-01
3	微机控制电子万能试验机	WDW-20	JK19199	2025-08-21
4	建材可燃性试验炉	JCK-2	JK19363	2025-07-24
5	铺地材料燃烧试验装置	FRF-1	JK19364	2025-07-01
6	环境气候箱	FYQHX-2	JK20536	2025-06-26