



231001061530



扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010698



产品名称

PRODUCT NAME

防水胶带

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2531066

江苏建科鉴定咨询有限公司



检测报告

No. 25010698

签发日期: 2025 年 06 月 10 日

委托单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路 88 号	联系电话	0511-87779889
生产单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路 88 号	联系电话	13913805696
样品名称	防水胶带		
规格型号	40mm 宽	样品编号	fj25A-00001
注册商标	臣功广兴	样品数量	3 卷
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	3 卷	抽样日期	2025. 03. 18
抽样基数	100 卷	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路 3 号
委托日期	2025. 03. 19	检测日期	2025. 04. 01
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中防水胶带的技术要求。		

批准:

审核:

检测:

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目	检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	宽度	GB/T 6342-1996	mm	≥40	40.5	合 格
说明	/					
检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表						
序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期		
1	游标卡尺	/	JK19221	2025-07-01		
本页以下空白						

