



220020344460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 测 报 告

TEST REPORT

NBEC-2024CX-0802

产品名称:

Name of Product

立邦节能装饰一体板锚固件和锚栓

生产单位:

Manufacture

苏州立邦新材料科技有限公司

委托单位:

Client

苏州立邦新材料科技有限公司

检测类别:

Test Category

抽样型式检验

国 家 建 筑 节 能 质 量 检 验 检 测 中 心

National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation

建 科 环 能 科 技 有 限 公 司

Jianke EET Co.,Ltd.



国家建筑节能质量检验检测中心
National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation
建科环能科技有限公司



Jianke EET Co., Ltd.

报告编号 (No.): NBEC-2024CX-0802

第 1 页 共 2 页 (Page 1 of 2)

样品名称 Sample name	立邦节能装饰一体板锚固件和锚栓	样品编号 Sample No.	2024CX-0802
委托单位 Client	苏州立邦新材料科技有限公司	检测类别 Test type	抽样型式检验
通讯地址 Address	苏州市吴江区富乡大道 88 号	商 标 Brand	立邦
生产单位 Manufacturer	苏州立邦新材料科技有限公司	规格型号 Type/Model	30/50, $\phi 8 \times 60$ (mm)
样品数量 Sample quantity	30 套	委托日期 Date of commission	2024-10-24
抽样单位 Sampling unit	建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院	抽样编号 Sampling No.	2024CX-0802
抽 样 人 Sampler	曲军辉、魏星	抽样地点 Sampling place	江苏省苏州市吴江区富乡大道 88 号库房
抽样基数 Sampling base	300 套	抽样日期 Sampling date	2024-12-05
检测地点 Test place	北京市通州区葛渠富壁路	检测日期 Date of test	2025-04-07~04-08
检测依据 Test based on	JG/T 287-2013 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》		
判定依据 Criteria based on	JG/T 287-2013 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》		
检测项目 Test items	拉拔力标准值 (混凝土基材), 悬挂力, 锚栓抗拉承载力标准值 (A 类基层墙体)		
仪器设备 Instruments	JN-31-3 铆钉/隔热材料粘结强度检测仪; JN-96-1 砝码; JN-96-2 砝码; JN-96-3 砝码; JN-96-4 砝码; JN-96-5 砝码		
检测结论 Test conclusion	经检测, 所检样品拉拔力标准值、悬挂力检测项目符合 JG/T 287-2013 中锚固件的技术要求, 锚栓抗拉承载力标准值检测项目符合 JG/T 366-2012 中锚栓抗拉承载力标准值 A 类基层墙体的技术要求。 检测结果见下页。 (以下空白)		
备 注 Remark	(此栏空白)		

批 准: 杨玉忠
Approval

审 核: 孙 楠
Verification

主 检: 王浩旭
Chief tester



国家建筑节能质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NBEC-2024CX-0802

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号 NO.	检测项目 Test items	技术要求 Requirement of standard	检测结果 Test results	单项判定 Item conclusion
1	拉拔力标准值 (混凝土基材)	$\geq 0.60\text{kN}$	1.66kN	符合
2	悬挂力	$\geq 0.10\text{kN}$	0.10kN, 无弯曲变形	符合
3	锚栓抗拉承载力标准值 (A 类基层墙体)	$\geq 0.60\text{kN}$	1.60kN	符合
(以下空白)				
备 注 Remark	悬挂力试验用锚固件伸出基层墙体的部分尺寸为 50mm。			