



231001340850



检验报告

报告编号: (2025)51690

产品名称 耐碱玻璃纤维网布

规格型号 160g/m²

生产单位 江苏蓝米节能科技有限公司

委托单位 江苏蓝米节能科技有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 2 页

检 验 报 告

报告编号: (2025) 51690

检验日期: 2025.08.20-09.25

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	单项结论	检验依据
1	单位面积质量	g/m ²	≥160		168	合格	GB/T9914.3-2013
2	拉伸断裂强力	N/50mm	经向	≥1200	1490	合格	GB/T7689.5-2013
			纬向		1679		
3	断裂伸长率	%	经向	≤4.0	3.8	合格	
			纬向		3.5		
4	拉伸断裂强力保留率	%	经向	≥75	77	合格	GB/T20102-2006
			纬向		79		

